

1- Categoría

Hallazgo Observación Innovación

2- Origen del Hallazgo, Observación o Innovación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo, Observación o Innovación

Para el dimensionamiento de los vanos o distancias entre postes utilizados en distribución no se utiliza software para realizar los cálculos de esfuerzos mecánicos.-

Área emite: DD/DPD Emitido por: Ing. Daniel Melgarejo

Firma:  Fecha: 01/08/23

Área origen del Hallazgo, Observación o Innovación: DD/DPD

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

4- Análisis de las causas

Es importante mantener al día los cálculos de esfuerzo mecánicos debido a la aparición de nuevos materiales, como postes, y distintos tipos de cables, con pesos y soportabilidad mecánica diferentes, así como de la aparición de nuevas estructuras utilizados como soporte.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Daniel Melgarejo

Firma:  Fecha: 01/08/23

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM) / Acción de Innovación (AI)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Realización de gestiones para la adquisición de software para cálculos mecánicos en líneas de distribución.	AI	31/12/2023		

Nombre y Apellido del funcionario:

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

Firma:  Fecha: 01/08/23

6- Seguimiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
-----------	------------------	------------------------

