











NO ESTÁ EN EL SIMA

723

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	DR/OC/02/22 <small>SIGLA Y AÑO</small>			
		Código: Actualización: 00			
1- Categoría					
<input checked="" type="checkbox"/> Hallazgo <input type="checkbox"/> Observación					
2- Origen del Hallazgo u Observación					
<input type="checkbox"/> Auditorías <input checked="" type="checkbox"/> Actividades de rutina <input type="checkbox"/> Otros					
3- Descripción del Hallazgo u Observación					
Medidores dados de Baja que aparecen en la red en forma Clandestina. En visita de trabajo a la DR/GUA se ha detectado la existencia de un grupo de medidores de energía eléctrica que se encontraban en la intemperie y sin custodia, en el patio de la misma. Que fueron retirados de la red y sustituidos por los de tipo electrónico. Estos citados medidores, aparecen ocasionalmente, en libros de lecturas de las AARR., conectados, en servicio y sin la correspondiente Facturación para la ANDE.					
Área emitente: DR/OC Emitido por: Ing. Conrado L. Von Streber Firma: 		Fecha 10_08_2022			
Área origen del Hallazgo u Observación: Agencia Regional Guaira.					
4- Análisis de las causas					
Como se habia realizado una campaña intensiva de Cambio de Medidores Electromecanicos por los de tipo Electrónicos. Los medidores retirados de la Red deberian estar resguardados en Deposito bajo llave, a cargo de un responsable. O ser remitidos a la DSA para para su enajenación o eliminación.					
Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Conrado L. Von Streber Firma: 		Fecha 10_08_2022			
5- Acciones					
Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Se deberán guardar en deposito-	AC	06/23		
2	Clasificación en Excel por numeración y marca	AM	05/23		
3	Disponibilizar el listado a la vista del Open	AM	03/23		
4	Prohibir su utilización	AM			
Nombre y Apellido del funcionario: <u>Walter Acuña</u> Firma: 		Fecha 28-12-23			

745
747
749
750

5 - ACCIONES

N°	ACCIÓN	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (A/M)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1.	Se deberán guardar en depósito	A.C.	06/2023		ic. Laura Cabral Jefa DRIGUA1
2.	Clasificación en Excel por numeración y marca	A.M.	05/2023		ic. Laura Cabral Jefa DRIGUA1
3.	Disponibilizar el listado a la vista del OPEN	A.M.	03/2023		ic. Laura Cabral Jefa DRIGUA1
4.	Prohibir su utilización	A.M.			ic. Laura Cabral Jefa DRIGUA1

Nombre del funcionario: Walter A. Aitua

Firma:



Fecha: 28/12/2022