

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DR/OC/04/22

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Materiales Eléctricos nuevos que son averiados al ser Almacenados, transportados o por manipuleo inadecuado. Citamos algunos de ellos como: las Lámparas de Alumbrado Público, Tulipas, Interruptores Fotoeléctricos, Perchas de Líneas Compactas Protegidas no Aisladas y Aisladores triple campana para de Media y Baja Tensión, Descargadores de Sobretensión para 23 kV., Fusibles de Media y Baja tensión de porcelana entre otros.

Área emitente: DR/OC Emitido por: Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha 13/09/2022



Área origen del Hallazgo u Observación: En Depositos, por manipuleo, Traslado y almacenamiento inadecuado de materiales F

4- Análisis de las causas

Los componentes de los materiales Eléctricos son generalmente de naturaleza frágil, por sus propiedades eléctricas que los hacen aptos y adecuados para su funcionamiento. Citamos: los de Alumbrado Público, lámparas de A.P. y Tulipas son de Vidrio. Los IFEs son materiales con circuitos electrónicos. Los Aisladores de Media y Baja Tensión, Descargadores Pararrayos, algunos Fusibles de Media y Baja Tensión son fabricados con material de porcelana.

Nombre y Apellido del funcionario: Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha 13/09/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Adquisición de Cajas Acolchadas para transportar Materiales de naturaleza frágil: vidrio, porcelana y plásticos.	AM	10 MESES OCT/2023	Lic. Nancy Reyes	
2	Dotar de dichas cajas a todos los moviles de Reclamos, Conexionistas y Mantenimientos.	/	/	Lic. Nancy Reyes DR/OC Asistencia	

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC

