

ID - 4068881 DR/CAN-5174/2023

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DR/CAN/01/2023

SIGLA N° AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Desprendimiento de las perchas de sujeción de las líneas compactas protegidas del alimentador CAT-05, tanto del Cabo Mensajero y/o de los conductores de fase (MT) de las perchas. Esto ocasiona una aproximación peligrosa entre conductores protegidos no aislados que podrían producir averías por descargas eléctricas entre éstos conductores o entre alguno de ellos y la tierra (por columna y/o estructura) ya que su distancia dieléctrica sería superada.

Área emitente: DR/CO Emitido por: Eduardo Falcón Firma:  Fecha: 21.07.23

Área origen del Hallazgo u Observación: DR/CAN2 - Saltos del Guaira, Alim. CAT 05, 23 kV.

4- Análisis de las causas

ANDE ha adquirido por licitación perchas de sujeción de conductores protegidos no aislados de media tensión (23 kV), que poseen amarre de sujeción con goma. Una partida adquirida ha presentado el inconveniente de no resistir a los rayos ultravioletas del sol, lo que produce el deterioro de las gomas de sujeción y debido a esta ocurrencia, este tipo de percha ya no son adquiridas actualmente por la ANDE.

Nombre y Apellido del funcionario: Eduardo Falcón Firma:  Fecha: 21.07.23

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la provisión de Perchas de sujeción con el sistema de encastrado del tipo diente de sierra o de cintillo de encastrado para la sustitución de los amarres faltantes.	AM	agosto 2023	Eduardo Falcón	
2	Proceder al cambio de la totalidad de los amarres de sujeción de conductores y perchas de los Alimentadores CAT, de M.T. en 23 kV.	AC	setiembre 2023	Eduardo Falcón	

Nombre y Apellido del funcionario: Eduardo Falcón Firma:  Fecha: 29.07.23

ANDE**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DR/CAN/01/2023

SIGLA N° AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	si	En el momento de la acción correctiva , se ha comprobado que en todos los casos las perchas afectadas han sido rotas, motivo por el cual se ha procedido al cambio total de ellas (perchas) con todos los amarres de sujeción.-
2	si	

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario:

Eduardo Falcón

Eduardo Falcon
Agencia Regional
Canindeyu

Firma:



Fecha: 21-07-23

7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento:

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre:

Motivo de Cierre:

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha:

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente