

Aprobada

1198



Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GT/MT/04/2021
Código:
Actualización: 00

1- Categoría

[ ] Hallazgo [X] Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

[ ] Auditorías [ ] Actividades de rutina [X] Otros (Constatación)

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Necesidad de almacenamiento en zonas estratégicas del Sistema Este (Alto Parana y Canindeyu) de torres y columnas de emergencia para líneas de 500 y 220 kV principalmente, con sus correspondientes accesorios, listos para su montaje inmediato ante necesidad (caída de torres y líneas). Lo mismo vale para el Sistema Sur, pudiendose considerar CBO o SPA como punto estrategico ya que también hay líneas de 500 y 220kV. Para el caso del Sistema Norte también hay necesidad de considerar posible almacenamiento en LPA ( 220kV).

Área emitente: GT/MT Emitido por: Cesar Martinez Firma: Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Mantenimiento de Líneas de Transmisión

4- Análisis de las causas

1- La constatación de corredores de tormentas (ráfagas de vientos puntualmente intensas) cada vez más frecuentes, supone mayores probabilidades de caídas de torres y líneas de 500 y 220 kV que en otros tiempos (cambio climático). Este tipo de ocurrencias requiere la necesidad de disminuir los tiempos de reparación e indisponibilidad de las líneas de 500 y 220kV de tal forma a restablecer el flujo de potencia por dichas líneas y mitigar o evitar posibilidad de interrupción del suministro

2- La constatación de dificultades para algunos accesos y caminos a las torres y líneas de transmisión ya sea por inconvenientes con los dueños de propiedades o caminos en malas condiciones.

Nombre y Apellido del funcionario: César Martínez Firma: Fecha:

Ing. César A. Martínez G.
GT/MT

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains 2 rows of action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Gustavo Giménez Firma: Fecha:

Jefe Dpto. Mant. de Líneas de Transmisión

