

439.

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

GT/OP/05/23
SIGLA / N° / AÑO

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Desactualización de la Instrucción de Operación de Recomposición del Sistema ante un fuera de servicio total, considerando la entrada en servicio permanente de la Estación Yguazu.

Área emitente: GT/DOS Emitido por: Ing. Andrés Caballero Firma: *[Firma]* Fecha: 30/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Depto. de Operación del Sistema Ing. Andrés Caballero
Jefe Dpto. Operación del Sistema

4- Análisis de las causas

La revisión de la Instrucción de Operación debe ser realizada dada la puesta en servicio de la nueva Estación Yguazu y las líneas de interconexión de 500kV MD-YZU-1 y 2.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Andrés Caballero Firma: *[Firma]* Fecha: 30/03/2023

5- Acciones

Ing. Andrés Caballero
Jefe Dpto. Operación del Sistema

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Actualizar la Instrucción de Operación de recomposición del Sistema Interconectado Nacional (SIN), considerando la puesta en servicio de la ES-YZU y líneas vinculadas.	AM	30/06/2023	Ing. A. Caballero	

440

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Andrés Caballero Firma: *[Firma]* Fecha: 30/06/2023

Ing. Andrés Caballero
Jefe Dpto. Operación del Sistema

