

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GT/DCA/01/2022

SGLA / Nº. ASO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorias

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

No se dispone de una estación de bombero para la contención de la propagación de incendios, que en el caso de contar generaría beneficio en el tiempo de respuestas de la sofocación de incendio por los bomberos voluntarios de la zona.

GUSTAVO
FERNANDO
O ARIAS
CABAÑAS

Área emitente: Dpto. Acaray Emitido por: Gustavo F. Arias Cabañas Firma: Fecha 25/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Mantenimientos

4- Análisis de las causas

En cada primavera y verano con la vegetación seca se producen quemasones en las salidas de alimentadores por falsos contactos en sus bornes generando importantes incendios que pudieran comprometer los SSAA de la presa, reserva natural y las Casas de Maquinas. Esta condición también suele darse por las colillas de cigarrillo de pescadores y conductores que circulan por la Super Carretera.

GUSTAVO
FERNANDO
ARIAS CABAÑAS

Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Fernando Arias Cabañas Firma: Fecha 02/12/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Piazo / Fecha	Responsable	Firma
	Gestionar incorporación de un tanque de agua para la fabricación de una estación auxiliar de bombeo para la contención de la propagación de incendio.	AC	feb-22	Dpto. Central Acaray	GUSTAVO FERNANDO O ARIAS CABAÑAS

Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Fernando Arias Cabañas Firma: Fecha 02/12/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
*Se realizaron las gestiones para la incorporación de un tanque e insumos para la estación de bombero auxiliar.	* Si	* Se adjuntan imágenes de la solicitud del tanque solicitado al Dpto. de selección y enajenación de Materiales, los trabajos de acondicionamiento, la OT para el trabajo Interno GT/DCA/049/2021

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones:

Victor Ali

ING. VICTOR ALI ALVAREZ
P/Gerencia Técnica

16/08/2022